



Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig · Beethovenstr. 52 · D-38106 Braunschweig

ORAFOL Europ GmbH  
Am Biotop 2  
16515 Oranienburg

**iBMB MPA**  
TU BRAUNSCHWEIG

Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz  
Materialprüfanstalt für das Bauwesen

### Schreiben

9927/2006

Unsere Zeichen: (3833/7736)-DS  
Kunden-Nr.: 10796  
Sachbearbeiter: Herr Schlaicher  
Abteilung: BS  
Kontakt: 0531-391-5481  
c.schlaicher@ibmb.tu-bs.de

Ihre Zeichen: Herr Dr. B. Göring  
Ihre Nachricht vom: 19.05.2006

Datum: 15.06.2006

## Brandschutztechnische Beurteilung von selbstklebenden Folienbeschichtungen auf Gläsern von Brandschutzverglasungen und -türen der Fa. Hueck.


Sehr geehrter Herr Dr. Göring,

mit Schreiben vom 19.05.2006 baten Sie um eine brand- bzw. rauchschutztechnische Beurteilung der selbstklebenden Folien ORACAL 8510 von 250 µm dicken bei Aufbringung auf Gläsern von F 30 Brandschutzverglasungen und T 30 Brandschutztüren bzw. Rauchschutztüren der Firma Hueck.

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken auf Gläsern von Rauchschutztüren oder Brandschutzverglasungen oder Brandschutztüren die o. g. selbstklebende Folie aufzubringen. Grundlage der Beurteilung ist die Niederschrift der 96. Sitzung -A- des SVA „Brandverhalten von Bauteilen“ des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin.

Mit freundlichen Grüßen

Der Direktor  
i. V.

  
ORR. Dr.-Ing. A. Rohling

Sachbearbeiter  
i.A.

  
Dipl.-Ing. Schlaicher